



Referència:	<b>2023/6249K</b>
Sol·licitud:	<b>Contrato menor de Servicio /Suministro</b>
Assumpte:	<b>Subministrament i instal·lació d'un descalcificador per a la piscina municipal de s'Arenal</b>
Interessat:	
Representant:	
<b>INTERVENCIÓ (VBT)</b>	

**QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR PER PUBLICAR EN EL  
PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES**

<b>1</b>	<b>Núm. d'expedient</b>	CM 2023/6249K
<b>2</b>	<b>Descripció</b>	Subministrament i instal·lació d'un descalcificador per a la piscina municipal de s'Arenal.
<b>3</b>	<b>Tipus de contracte</b>	( ) Obra      ( ) Servei      (X) Subministrament
<b>4</b>	<b>Valor estimat del contracte</b>	Import (exempt d'IVA): 14.960,00 €
<b>5</b>	<b>Pressupost de licitació</b>	Import: 18.101,60 €
<b>6</b>	<b>Acreditació de solvència tècnica</b>	No
<b>7</b>	<b>Prestacions</b>	<b>Descalcificador Twin Clack 1'':</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcció Twin: un capçal i dues ampolles.</li><li>• Descalcificador dúplex alternant mitjançant resines d'intercanvi iònic, en usos col·lectius i industrials de petit cabdal, per a protecció de les instal·lacions i equips.</li><li>• Pressió: de 2,5 a 6kg/cm2.</li><li>• Temperatura màx 40°C.</li><li>• Cabdal: segons s'indica a les taules de característiques.</li><li>• Tensió elèctrica: 220V – 24 V 50 o 60 Hz.</li><li>• Models CI-DF: Regeneració co-corrent.</li><li>• Regeneració per higiene: 0-28 dies.</li></ul>



- Mesclador de duresa incorporat.
- Ampolles fins a 21”.
- Programador digital.
- Treball volumètric amb turbina incorporada.
- Accessoris:
  - Una vàlvula by pass: tuberia general PE electrosoldable 110, dos colzos 110, dues transicions 110 – femella 4” llautó, lloguer màquina PE i By-pass en PVC Pressió.
  - Un filtre Cintropur NW32 1”1/4.

**Dipòsits d’acumulació:**

- Tres dipòsits modulars SCHUTZ AQUA BLOCK XL 3000 litres.
- Un kit A AQUABLOCK 3000.
- Dos kits B AQUABLOCK 3000.
- Una boia mecànica Quick Stop 1”.

**Grup de pressió:**

- Grup de dues bombes SACI EMOTION XV F 10-6 24/10 3X400V 3hp-2.2 Kw.
- Vas d’expansió.

S’ha d’incloure tot el material necessari per dur a terme els treballs descrits.

S’ha d’incloure la instal·lació elèctrica del quadre a l’equip, dels equips i del desguàs.

Es valorarà la inclusió dins les ofertes d’un **equip de control i regulació automàtica del clor i del pH amb les següents característiques (tipus GUARDIAN NEXT DE CTX o equivalent):**



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de control i regulació automàtica amb equip multiparamètric que permeti un control tant de tauletes com de clor líquid.</li><li>• Combinació dels elements tradicionals de control i dosatge, amb un control digital total dels seus valors que faciliti la gestió dels paràmetres i el seu historial per a analitzar o detectar possibles errors.</li><li>• Lectura pH (0-14) i Lectura ppm Cl (0-20).</li><li>• Sensors: elèctrode potenciòmetre pH i sonda Cl amperomètrica.</li></ul>
<b>8</b>	<b>Criteris de selecció de les ofertes</b>	Preu més avantatjós
<b>9</b>	<b>Documentació a presentar</b>	- Model d'oferta econòmica (annex) i pressupost - Declaració responsable (model annex) - Certificat d'alta IAE - Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)
<b>10</b>	<b>Durada del contracte</b>	Un mes des de l'adjudicació
<b>11</b>	<b>Termini i lloc de presentació d'ofertes</b>	5 dies hàbils des de la publicació en el Perfil del Contractant  Adreça electrònica: <a href="mailto:contractaciomenor@lluçmajor.org">contractaciomenor@lluçmajor.org</a>  S'ha d'indicar a l'assumpte: NÚM EXP CM 2023/6249K  L'oferta s'ha d'enviar com a document adjunt i arxiu no editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes.  Per a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 66 25 50 o <a href="mailto:contractaciomenor@lluçmajor.org">contractaciomenor@lluçmajor.org</a>

EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE



Ajuntament  
de **Lluçmajor**