

Referència:	2023/11447C
Sol·licitud:	
Assumpte:	Subministrament i la instal·lació d'un sistema de cloració i d'un descalcificador per a la piscines municipals de Lluçmajor
Interessat:	
Representant:	
INTERVENCIÓ (CBD)	

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR

PER PUBLICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES

1	Núm. d'expedient	CM 2023/11447C
2	Descripció	Subministrament i instal·lació d'un sistema de cloració i d'un descalcificador per a la piscines municipals de Lluçmajor
3	Tipus de contracte	<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Servei <input checked="" type="checkbox"/> Subministrament
4	Valor estimat del contracte	Import (exempt d'IVA): 14.964,37 €
5	Pressupost de licitació	Import: 18.106,88 €
6	Acreditació de solvència tècnica	No
7	Prestacions	<p>Les característiques de l'obra d'instal·lació objecte d'aquest contracte hauran de ser <u>com s'indica a continuació o equivalents</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descalcificador Twin Clack 1'': <ul style="list-style-type: none"> ◦ Construcció Twin: un capçal i dues ampolles. ◦ Descalcificador dúplex alternant mitjançant resines d'intercanvi iònic, en usos col·lectius i industrials de petit cabdal, per a protecció de les instal·lacions i equips. ◦ Pressió: de 2,5 a 6kg/cm2. ◦ Temperatura màx 40°C. ◦ Cabdal: segons s'indica a les taules de característiques. ◦ Tensió elèctrica: 220V – 24 V 50 o 60 Hz. ◦ Models CI-DF: Regeneració co-corrent. ◦ Regeneració per higiene: 0-28 dies.



		<ul style="list-style-type: none">◦ Mesclador de duresa incorporat.◦ Ampolles fins a 21”.◦ Programador digital.◦ Treball volumètric amb turbina incorporada.◦ <u>Accessoris</u>:<ul style="list-style-type: none">▪ Una vàlvula by pass: tuberia general PE electrosoldable 110, dos colzos 110, dues transicions 110 – femella 4” llautó, lloguer màquina PE i By-pass en PVC Pressió.▪ Un filtre Cintropur NW32 1”1/4.● Sistema de cloració amb recirculació:<ul style="list-style-type: none">◦ 1 Guardian Pool4 CL+PR+2 VCO-1001◦ 1 Quadre bomba recirculació tipus C◦ 1 Bomba recirculació inox VXm 8/35◦ Instal·lació recirculació entre equips.● S’ha d’incloure tot el material necessari per dur a terme els treballs descrits.● S’ha d’incloure la mà d’obra, la instal·lació elèctrica del quadre a l’equip, dels equips i del desguàs.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Preu més avantatjós
9	Documentació a presentar	- Model d’oferta econòmica (annex) i pressupost - Declaració responsable (model annex) - Certificat d’alta IAE - Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)
10	Durada del contracte	Un mes des de l’adjudicació
11	Termini i lloc de presentació d’ofertes	5 dies hàbils des de la publicació en el Perfil del Contractant. Adreça electrònica: contractaciomenor@lluçmajor.org S’ha d’indicar a l’assumpte: NÚM EXP CM 2023/11447C



Ajuntament
de **Lluçmajor**

L'oferta s'ha d'enviar com a document adjunt i arxiu no editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes.

Per a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 66 25 50 o contractaciomenor@lluçmajor.org