

Referència:	2024/6372R
Sol·licitud:	Contrato menor de Servicio /Suministro
Assumpte:	Reparació d'avaries de climatització a la Piscina Municipal de s'Arenal
Interessat:	
Representant:	
INTERVENCIÓ (VBT)	

**QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR PER PUBLICAR EN EL
PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES**

1	Núm. d'expedient	CM 2024/6372R
2	Descripció	Reparació d'avaries de climatització a la Piscina Municipal de s'Arenal
3	Tipus de contracte	() Obra (X) Servei () Subministrament
4	Valor estimat del contracte	Import (exempt d'IVA): 5.568,35 €
5	Pressupost de licitació	Import: 6.737,70 €
6	Acreditació de solvència tècnica	Sí
7	Prestacions	<p>Els treballs a realitzar han de complir les següents especificacions tècniques:</p> <p>1. EXTRACCIÓ VESTIDOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Subministrament i instal·lació d'unitat de ventilació aïllada acústicament marca SODECA, modelo CJBD-2525-6M 1/3, o equivalent. <p><u>Característiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament tèrmic i acústic. • Turbina amb àleps cap endavant, en xapa d'acer galvanitzat. • Prensaestopes per a entrada de cable ▪ Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motors tancats amb protector tèrmic incorporat,



		<p>classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54.</p> <ul style="list-style-type: none">• Monofàsics 220-240V-50Hz , i trifàsics 220-240/380-415V-50Hz.• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -20 °C + 60 °C. <p>▪ Acabat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anticorrosiu en xapa d'acer galvanitzat <p>2. REPARACIÓ UNITAT D'AIRE CONDICIONAT DE RECEPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Subministrament i instal·lació CORRETJA TRAPEZOIDAL SPZ 937 Lw - AV 10 x 950 La DIN7753.◦ Subministrament i instal·lació VÀLVULA D'EXPANSIÓ CIATESA ICH-120 o equivalent.◦ SUBMINISTRAMENT KG REFRIGERANT R407C, AMB IMPOSTOS INCLOSOS.◦ Neteja interior de circuits frigorífics de la instal·lació de refrigeració i aire condicionat.◦ Líquid i nitrogen sec per a neteja interior de circuits frigorífics per eliminar totes les restes d'oli, òxid, acidesa i humitat.◦ Càrrega de Nitrogen Sec. <p>3. MODIFICACIÓ DE CONDUCTES D'AIRE ZONA DE RECEPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER" o equivalent, segons UNE-EN 13162, de 25 mm de gruix, revestit per totes dues cares per alumini (exterior: alumini + emmalla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantó mascle revorejat pel complex interior del conducte, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).◦ Inclosa suport a forjat mitjançant carril de muntatge MQ-21 de Hilti o de resistència equivalent, vareta M8 o superior, tac d'expansió per a formigó i accessoris necessaris.<ul style="list-style-type: none">▪ Marca: ISOVER o similar.▪ Model/Ref.: Climaver Plus R "ISOVER" o equivalent.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Preu més avantatjós
9	Documentació a presentar	- Model d'oferta econòmica (annex) i pressupost



		<ul style="list-style-type: none">- Declaració responsable (model annex)- Certificat d'alta IAE- Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)
10	Durada del contracte	Un mes des de l'adjudicació
11	Termini i lloc de presentació d'ofertes	<p>5 dies hàbils des de la publicació en el Perfil del Contractant.</p> <p>Adreça electrònica: contractaciomenor@lluçmajor.org</p> <p>S'ha d'indicar a l'assumpte: NÚM EXP CM 2024/6372R</p> <p>L'oferta s'ha d'enviar com a document adjunt i arxiu no editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes.</p> <p>Per a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 66 25 50 o contractaciomenor@lluçmajor.org</p>

Lluçmajor, en data de la signatura electrònica

RESPONSABLE DEL CONTRACTE