



Referència:	2024/8518P
Sol·licitud:	Contrato menor de Servicio /Suministro
Assumpte:	Esmena d'anomalies a les calderes de les piscines municipals de Lluçmajor i s'Arenal (R)
Interessat:	
Representant:	
INTERVENCIÓ (VBT)	

**QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR PER PUBLICAR EN EL
PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES**

1	Núm. d'expedient	CM 2024/8518P
2	Descripció	Esmena d'anomalies a les calderes de les piscines municipals de Lluçmajor i s'Arenal (R)
3	Tipus de contracte	() Obra (X) Servei () Subministrament
4	Valor estimat del contracte	Import (IVA exclòs): 2.972,48 €
5	Pressupost de licitació	Import: 3.596,70 €
6	Acreditació de solvència tècnica	Sí
7	Prestacions	<p>Els treballs a realitzar han de complir les següents especificacions tècniques:</p> <p><u>PISCINES MUNICIPALS DE LLUCMAJOR</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Substitució del vas d'expansió de calderes i instal·lació de claus i accessoris per al manteniment d'aquest:<ul style="list-style-type: none">◦ Conjunt d'ompliment manual de 3/4". Compost de manòmetres, vàlvula reductora de pressió, vàlvula de retenció, filtre, comptador i vàlvules per a la verificació del correcte funcionament. SENSE DISPOSITIU AUTOMÀTIC.◦ Mà d'obra per a la instal·lació d'un conjunt d'ompliment per al circuit primari de calderes.• Subministrament i instal·lació d'un pirostat de fums per a una de les calderes:<ul style="list-style-type: none">◦ Pirostat limitador de temperatura per al control doble de la temperatura de la sortida de fums de les calderes mitjançant termòmetre indicador, escala 50°C a 350°, termostat limitador 240 °C, polsador de rearmament manual, fabricat



		<p>segons instrucció tècnica ITE02.12.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Materials elèctrics per a connexió del pirostat de fums al cremador/caldera◦ Mà d'obra per a la instal·lació del pirostat termòstat de fums. <ul style="list-style-type: none">• Instal·lació de pressòstat de seguretat per a caldera i substitució de la vàlvula de seguretat:<ul style="list-style-type: none">◦ Pressòstat de seguretat mínima pressió (inclou accessoris de llautó i elèctrics per a muntatge).◦ Vàlvula de seguretat llautó 4bar H 1" PN4.◦ Mà d'obra per a la instal·lació de pressòstat de seguretat per a caldera i la substitució de la vàlvula de seguretat. <p><u>PISCINA MUNICIPAL DE S'ARENAL</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Substitució del tub de flama o canó del cremador Baxi Crono 30-G2<ul style="list-style-type: none">◦ Distribuïdor Crono 30G2 Baxi.◦ Mà d'obra per a la substitució del tub de flama, ajust i verificació del funcionament.• Substitució del vas d'expansió de calderes i instal·lació de claus i accessoris per al manteniment d'aquest.<ul style="list-style-type: none">◦ Hidrosfera o vas d'expansió AMR-B90 de 200 litres.◦ Conjunt de vàlvules de tall i accessoris per a la instal·lació de claus de manteniment i buidatge d'un vas d'expansió.◦ Mà d'obra per a la substitució del vas d'expansió i el muntatge dels accessoris per al seu manteniment.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Preu més avantatjós
9	Documentació a presentar	<ul style="list-style-type: none">- Model d'oferta econòmica (annex) i pressupost- Declaració responsable (model annex)- Certificat d'alta IAE- Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)
10	Durada del contracte	10 dies des de l'adjudicació
11	Termini i lloc de	5 dies hàbils des de la publicació en el Perfil del



Ajuntament
de **Lluçmajor**

presentació d'ofertes

Contractant.

Adreça electrònica: contractaciomenor@llucmajor.org

S'ha d'indicar a l'assumpte: NÚM EXP CM 2024/8518P

L'oferta s'ha d'enviar com a document adjunt i arxiu no editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes.

Per a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 66 25 50 o contractaciomenor@llucmajor.org

Lluçmajor, en data de la signatura electrònica

RESPONSABLE DEL CONTRACTE